



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
Confeción del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones

NºExpediente: T-000616/24-PJ-PJ-EXP-GC

Gestión de Compra Nº: - UAVT S/adquisicion computadoras con UPS.-
sobre Preventivo Nº: 479105 UAVT S/adquisicion computadoras con UPS.-

CONDICIONES DE PAGO: Se efectuarán de la siguiente manera: , una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

PEDIDO POR: Unidad de Atención a la Víctima y al Testigo de Delitos Penales

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Mesa de Entradas del Serv. Administrativo Financiero - 2do piso STJ - Juan Jose Silva Nº 856 - Formosa (Capital).-

ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS: Oficina de Patrimonio Junin 132 - Formosa (Capital).-

DETALLE DE ITEMS					
Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
1	4.01.015.054	<p>COMPUTADORA. GENERICO Computadora de escritorio estándar, tecnología abierta y marca reconocida internacionalmente. Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus). Set up residente en Rom con password de booteo y setup. Capacidad de booteo remoto a través de la conexión Lan. Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. GABINETE: de chapa de alta calidad. FUENTE de 550W o superior incorporada, con entrada de alimentación eléctrica de 220/240V con dos puertos frontales usb. Formatos de mother compatibles: Mini iTX, Micro ATX, ATX. Bahías ext. 5 ¼: Si -Bahías Ext. 3 ½: Si - Bahías Int.: 2 x 3.5" o 2 x 2.5". TIPO: Estándar con posibilidad de funcionamiento en posición vertical certificado por el fabricante. No se aceptara MINITOWER. UNIDAD DE PROCESAMIENTO: TIPO Intel Core i3 10º Gen o rendimiento superior - con procesador gráfico incorporado. Cuando se indica "o rendimiento superior" significa que en caso de ofertar un modelo de CPU diferente al indicado los señores oferentes deberán demostrar mee</p>	11	\$..... \$.....	
2	4.01.015.077	<p>U.P.S. GENERICO UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA PARA ESTACIONES DE TRABAJO - UPS Características: Las Unidades de potencia ininterrumpida (UPS) deberán contar con:Rango de potencia: 800 VA Autonomía: no menor a 5 minutos a plena carga. Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5%. Tensión de salida: 220 VAC ± 5% (apropiada para cargas de 220-240 VAC).Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3% y 50 Hz ± 1% en batería. Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal. Eficiencia mayor al 85% a plena carga (para disminuir la disipación de calor).Tomas de salida mínima: 4 (cuatro). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías. Gabinete con conexión a tierra. Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa. Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo. Una sola</p>	11	\$..... \$.....	
Total:				\$.....	

SON PESOS:.....

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
Confección del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones

N°Expediente: T-000616/24-PJ-PJ-EXP-GC

Gestión de Compra N°: - UAVT S/adquisicion computadoras con UPS.-
sobre Preventivo N°: 479105 UAVT S/adquisicion computadoras con UPS.-

LICITACIÓN PRIVADA N° 33/24
APERTURA: 19/04/24
HORA: 9.30

SEÑOR:

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS desde la fecha de apertura.-

PLAZO DE ENTREGAS: DENTRO DE LOS 30 DIAS de recepcionada la Orden de Provisión.-

 Sirvase cotizar PRECIO Y MARCA por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido en los PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES (Publicado en la página oficial del Poder Judicial de la Provincia de Formosa – www.jusformosa.gob.ar/transparencia/licitaciones) y PARTICULARES.-

<